

PLANTA PAV. SUPERIOR – REDE ESTRUTURADA/TV/CFTV
ESCALA 1:50

CONVENÇÕES GERAIS:

- TV – PONTO P/TV (ANTENA/CABO) h=1,10m CX.4"x4" QUAD.
- TV – PONTO P/TV (ANTENA/CABO) h=0,30m CX.4"x4" QUAD.
- — TV — — TUB. DE TV NO PISO.
- —— TV —— TUB. DE TV EM PAREDES, FORROS E LAJES.
- —·—·— TUB. DE TELEFONE/REDE EM PAREDES, FORROS E LAJES.
- —·—·— TUB. DE TELEFONE/REDE NO PISO.
- —— CFTV —— TUB. PARA CFTV NO TETO
- — CFTV — — TUB. PARA CFTV NO PISO
- – PONTO P/LÓGICA (REDE) h = 0,30m CX. 4"x4" QUAD.
- – PONTO P/LÓGICA (REDE) h = 1,10m CX. 4"x4" QUAD.
- – TOMADA DE LÓGICA/REDE NO PISO CX.4"x4" QUAD. DE ALUMINIO
- CFTV – PREVISÃO P/CAMERA DE CIRCUITO FECHADO DE TV CX.4"x4" h=2,10m
- TUBULACAO VINDO DE BAIXO.
- TUBULACAO INDO P/BAIXO.
- TUBULACAO VINDO DE CIMA.
- TUBULACAO INDO P/CIMA.

N O T A S

01	OS ELETRODUTO NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE Ø3/4" PVC RÍGIDO TIPO A (DIÂMETRO INTERNO)
02	OS CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE N°2,5mm2 PADRÃO 750 VOLTS.
03	TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO CONECTADAS AS CAIXAS ATRAVES DE BUCHAS E ARRUELAS DE FG.
04	TODOS OS ELETRODUTOS DE PVC SERÃO RIGIDOS TIPO A.

DATA	MODIFICAÇÕES – REFERÊNCIAS	VISTO
.	.	

vectra
Projetos e Consultoria Hidraulica e Eletrica
Rua Estefano Miklitta, N° 125 – Sala 401 – Fone/Fax: (041)3016-1503 – Ctba-PR
E-MAIL – vectra@vectraengenharia.com

ELÉTRICO

OBRA
LABORATÓRIO DA POLICIA MILITAR

RESPONSAVEL TÉCNICO: DAGOBERTO BOSTELMANN ENG. – CREA 18.197/D	PROPRIETÁRIO DA OBRA: HOSPITAL DA POLICIA MILITAR
PROJETO: DAGOBERTO BOSTELMANN ENG. – CREA 18.197/D	PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR (REDE ESTRUTURADA/TV/CFTV)
DESENHO: J.A. ZARAMELLA	
CONFERE:	
APROVADO:	

ESCALA	FOLHA		DATA		REV.
1:50	E-06/08	ELÉTRICO	MAIO/2.007		A

DAGOBERTO BOSTELMANN — Projetos Elétricos e Telefônicos – Rua Estefano Miklitta N° 125 – Sala 401 – Fone/Fax: (041) 3016-1503

ACS – PROJETOS E PLOTAGENS