REDE DE GASES – CONVENÇÕES:

ÓXIDO NITROSO	
VÁCUO	
AR COMPRIMIDO	
OXIGÊNIO	
VÁLVULA DE BLOQUEIO: 1/2" (Óxido Nitroso)	
VÁLVULA DE BLOQUEIO: 1" (Vácuo)	
VÁLVULA DE BLOQUEIO: 3/4" (Ar comprimido)	
VÁLVULA DE BLOQUEIO: 3/4" (Oxigênio)	
PONTOS DE GÁS	
PASSAGEM TUB. DOS GASES	
RM	REDE MESTRA	ÓXIDO NITROSO d=15MM VÁCUO d=28MM AR COMPRIMIDO d=22MM OXIGÊNIO d=22MM
DER	DERIVAÇÕES	d=15MM

PLANTA 4º PAVIMENTO
Escala 1:50

REVISÕES

CÓDIGO	DATA	MODIFICAÇÃO
	13/05/2005	ACRESC. PTO. OXIG. SALA CURATIVOS/ ELIM. PTOS. OXIG., VACUO E AR COMP. NA UARN./ ACRESC. PTO. VACUO SALA HIGIENZ. UTENS.

ESPAÇO RESERVADO PARA PMC

É da inteira responsabilidade do autor do projeto e responsável técnico, o atendimento das especificações constantes do Anexo 1, da Portaria n.º 0854/ 2002 - SMU, do Regulamento de Edificações, da Legislação Municipal e Normas Brasileiras vigentes

GOVERNO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

DECOM

COORDENADORIA DE ENGENHARIA

Rhoma arquitetura/projetos
Rua Edmundo Saporski, 587 Bacacheri
Fone/Fax: 336-4732 / 336-2669
CURITIBA – PARANÁ
E-MAIL: rhoma@rhoma.com.br

ORGÃO: DECOM
OBRA: HOSPITAL POLÍCIA MILITAR — MUNICÍPIO: CURITIBA
PROJETO ARQ.: ARQ. SANDRA PINHO PINHEIRO CREA: 13194–D
ARQ.ASSIST.: ARQ. ALOISIO XIMENES ALVES JR. CREA: 13465–D/CE
ARQ. MARIA CARMEN COSTA SILVA CREA: 57.884–D/MG
PROJETO: REDE DE GASES MEDICINAIS
RESP.TÉCNICO: ENG° MEC. ROBERTO LUPARELLI CREA: 110477–D
REFERÊNCIA: PLANTA 4° PAVIMENTO

ESCALA: 1:50
DATA: Fevereiro / 2005
DESENHO: Adriana

PRANCHA: PROJ. EXECUTIVO (REDE GASES MEDICINAIS)
G .05