REDE DE GASES – CONVENÇÕES:

- ÓXIDO NITROSO
- VÁCUO
- AR COMPRIMIDO
- OXIGÊNIO
- VÁLVULA DE BLOQUEIO: 1/2" (Óxido Nitroso)
- VÁLVULA DE BLOQUEIO: 1" (Vácuo)
- VÁLVULA DE BLOQUEIO: 3/4" (Ar Comprimido)
- VÁLVULA DE BLOQUEIO: 3/4" (Oxigênio)
- PONTOS DE GÁS
- PASSAGEM TUB. DOS GASES

RM	REDE MESTRA	ÓXIDO NITROSO d=15MM VÁCUO d=28MM AR COMPRIMIDO d=22MM OXIGÊNIO d=22MM
DER	DERIVAÇÕES	d=15MM

VEM DO SUBSOLO

VEM DA USINA

Detalhe 2

Caixa Secção (50x50x15)

Detalhe 1

SHAFT

SHAFT

SHAFT

SHAFT

CORRIMÃO H. 65cm

CORRIMÃO H. 90cm

CORRIMÃO H. 65cm

D

S

PLANTA 3º PAVIMENTO
Escala 1:50

REVISÕES

CÓDIGO	DATA	MODIFICAÇÃO
	13/05/2005	ACRESC. PTO. OXIG. SALA CURATIVOS/ ELIM. PTOS. OXIG., VACUO E AR COMP. NA UARN./ ACRESC. PTO. VACUO SALA HIGIENZ. UTENS.

ESPAÇO RESERVADO PARA PMC

É de inteira responsabilidade do autor do projeto e responsável técnico, o atendimento das especificações constantes do Anexo 1, da Portaria n.º 0614/ 2002 - SMU, do Regulamento de Edificações, da Legislação Municipal e Normas Brasileiras vigentes

GOVERNO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

DECOM

COORDENADORIA DE ENGENHARIA

Rhoma

Rua Eduardo Sprint, 187 Bacacheri
Fone/Fax: 336-8132 / 336-2668
CURITIBA – PARANÁ
E-MAIL: rhoma@rhoma.com.br

ORGÃO DECOM
OBRA HOSPITAL POLÍCIA MILITAR MUNICÍPIO CURITIBA
PROJETO ARQ. ARQ. SANDRA PINHO PINHEIRO CREA: 13194–D
ARQ.ASSIST. ARQ. ALÓSIO XIMENES ALVES JR. CREA: 13465–D/CE
ARQ. MARIA CARMEN COSTA SILVA CREA: 57.884–D/MG
PROJETO REDE DE GASES MEDICINAIS
RESP.TÉCNICO ENG° MEC. ROBERTO LUPARELLI CREA: 110477–D
REFERÊNCIA PLANTA 3° PAVIMENTO

ESCALA 1:50
DATA Fevereiro / 2005
DESENHO Adriana

PRANCHA PROJETO EXECUTIVO (REDE GASES MEDICINAIS)
G .04